



BRIGGVEIEN BORETTSLAG

Postboks 5621 Voiebyen, 4677 Kristiansand

Tilknyttet Kristiansand og Omegn Boligbyggelag (KOBG)

Telefon 930 97 895 Org. nr. 853 682 012 Bankkonto nr. 3000.07.45010

Briggveien 16.09.2008

Sjekkliste for montasje av varmepumpe:

1. Godkjent søknad for montasje av varmepumpe fra Borettslaget.
2. Det må fra søkers side legges opp fast strømpunkt til varmepumpen med minimum 10A treg kurs.
3. Varmepumpen bruker miljøvennlig gass, R410a og er av "inverter" type i energiklasse A. Den skal ha definert lavt støynivå på inne og utedel. Referer til tekniske data.
4. Plasser utedel der hvor støy til nabo begrenses mest mulig. Anbefaling fra leverandør ligger vedlagt.
5. Det må være dreneringsmuligheter eller innretning for å avlede kondensvann fra utedel til grunn, avløp eller hage.
6. Det skal brukes store, relativt myke vulkaniserte gummidempere (30xØ40mm). Innfesting av braketter til utedel og hus må være tilstrekkelig solid.
7. Gassrørene skal kappes og flenses slik at ikke ekstra rør synes til omgivelsene.
8. Alle rør som er synlige skal plasseres i standard kanal fra utvendig vegg til utedel.
9. Standard hus/bur skal monteres med eventuell ekstra støyisolering i tak og front.
10. Det må være dreneringsmulighet for innedel.

Varmepumpen må være forsvarlig fastgjort slik at den gir fra seg minst mulig støy.

Kristiansand ___/___ 20__

Signatur montør